



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164. Тел. ОД /8-8652/24-52-26  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58  
ОНД и ПР по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому району  
356000 г. Новоалександровск ул. Заводская, 51 тел: (886544) 672-67, электронный адрес: [novoaleks77@bk.ru](mailto:novoaleks77@bk.ru)  
Телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

### Предписание № 7/1/10

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6», ОГРН 1022602822770, Ставропольский край, Красногвардейский район, п. Медвеженский, ул. Школьная, 22.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому району) подполковника внутренней службы В.Н. Рак № 7 от «14» января 2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09.00 час 29.01.2019 г. по 10.00 час 29.01.2019 г. проведена плановая проверка государственным инспектором Новоалександровского городского округа и Красногвардейского района Ставропольского края по пожарному надзору капитаном внутренней службы Воробьевым Олегом Сергеевичем Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №6», ОГРН 1022602822770, Ставропольский край, Красногвардейский район, п. Медвеженский, ул. Школьная, 22

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания	ППР в РФ п. 37.1, СП. 1.13130. 2009 п. 4.2.7	01.04.2019 г.	
2	запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободное открывание изнутри без помощи ключа	ППР в РФ п. 35	01.04.2019 г.	
3	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала	ФЗ № 123 ст. 83 ч. 7.	01.04.2019 г.	

	срабатывания на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.			
4	Допущено размещение кладовой (подсобного помещения) под лестничным маршем. ППР в РФ п. 23.	ППР в РФ п. 23.	01.04.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Новоалександровского городского округа и Красногвардейского района Ставропольского края по пожарному надзору капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, (подпись))

М.П. \*

О.С. Воробьев

«29» января 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» Купина Ирина Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» января 2019 г.

*[Подпись]*